КАТΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ

ΕΞΟΔΟΣ

ΕΞΟΔΟΣ

ΕΞΟΔΟΣ

ΕΞΟΔΟΣ

ΕΞΟΔΟΣ

ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟΣ ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Χωρος Υγειινης
E=39,50m2

Αίθριο
E=17,00m2

Διάδρομος
E=177,20m2

Κουζινα
E=13,00m2

WC
E=9,60m2

Γραφειο Πλοίαρχου
E=19,00m2

Αίθουσα Αποχώρησης Νηπίων
E=36,00m2

Αίθουσα Αποχώρησης Νηπίων
E=28,40m2

Αίθουσα Αποχώρησης Νηπίων
E=60,00m2

Αίθουσα Αποχώρησης Νηπίων
E=72,90m2

Αίθουσα Αποχώρησης Νηπίων
E=73,10m2

Αίθουσα Αποχώρησης Νηπίων
E=72,20m2

ΣΥΜΒΟΛΑ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
n.n.	ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
F1.1	ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ No1, 2ΟΝΗ 1
F2.7	ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΤΗΣ No7, 2ΟΝΗ 2
P_D	ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6kg
C02	ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 6kg
F	ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ F
	ΞΕΡΝΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΦΑΡΟ
	ΞΕΡΝΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
F.b	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΓΕΤΗΡΑΣ
	ΤΕΤΑΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ
EXIT	ΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
EXIT	ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ "EXIT"
	ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΣΟΣ ΠΟΡΕΙΑΣ
	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΦΩΛΙΑ
	ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ "ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ"
	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
	ΑΙΚΤΥΟ SPRINKLER ΥΔΑΤΟΣ
	ΑΙΚΤΥΟ SPRINKLER ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
	ΚΕΦΑΛΗ SPRINKLER
	ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΟΚΙΜΗΣ
F120	ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ 120min
P_D	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12kg
	ΟΡΙΟ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
6kg/m2	ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΑΙΟΝΗΤΗΡΑ (SPRINKLER)
	ΣΗΜΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ	ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	ΘΕΩΡΗΘΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΘΕΜΑ	Αρ. Σχεδίου
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ	Π2
	ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ– ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΕΡΓΟ	
ΘΕΣΗ	17ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 121, ΧΟΛΑΡΓΟΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από KONSTANTINOS KONSTANTIOS
Ημερομηνία: 2019.10.21 08:19:28 EEST