Ψηφιακά υπογεγραμμένο από KONSTANTINOS KONSTANTIOS
Ημερομηνία: 2019.10.21 08:07:21 EEST

ΔΙΔΥΜΟ ΣΤΟΜΙΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣ ΑΝΤΛ/ΣΙΟ ΠΥΡ/ΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΔΕΣΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ,
ΠΛΥΜΕΝΗ, ΓΕΜΑΤΗ ΜΕ ΜΕΡΟ

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΠΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ
ΤΗΣ ΔΕΣΜΕΝΗΣ ΣΕ ΥΨΟΣ 1 m

ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ
ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 60 min

ΠΛΕΥΡΙΚΟ SPRINKLER

ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΑΠ

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
Π.Π.	ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
P1.1	ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ No1, ΖΩΝΗ 1
P2.7	ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ No7, ΖΩΝΗ 2
Pg	ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 6Kg
CO2	ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 6Kg
F	ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ F
	ΣΕΙΡΗΝΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΦΑΡΟ
	ΣΕΙΡΗΝΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
	ΧΕΙΡΟΜΟΥΤΟΝ ΑΠΑΓΦΑΛΙΣΗΣ
Fb	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΤΗΡΑΣ
	ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ
	ΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
EXIT	ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ "ΕΧΙΤ"
	ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΒΕΛΟΣ ΠΟΡΕΙΑΣ
	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ
	ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ "ΔΙΔΥΜΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ"
Π.Σ.	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
	ΔΙΚΤΥΟ SPRINKLER ΟΡΟΦΟΥ
	ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΦΩΛΙΩΝ
	ΔΙΚΤΥΟ SPRINKLER ΥΣΟΓΕΙΟΥ
	ΚΕΦΑΛΗ SPRINKLER
	ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ
F120	ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ 120min
Pg	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΣΗΡΑΣ ΚΟΝΕΟΣ 12Kg
	ΟΡΙΟ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 60min
E=9.0m2	ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΑΙΟΝΙΤΗΡΑ (SPRINKLER)
	ΣΗΜΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ– ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΕΡΓΟ	
ΘΕΣΗ	17ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 121, ΧΟΛΑΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

Αρ. Σχεδίου: ΠΠ

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

ΣΥΝΤΑΞΑΣ	ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	ΘΕΩΡΗΣΗ